

Aan dhr. JMJ van Gellecom
Bonkersteeg 13
6101 ET Echt

Nieuwe Markt 55, Echt
Postbus 450, 6100 AL Echt
Tel. 0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl
www.echt-susteren.nl
KvK 51651866
BTW (NL00)19.06.483.B01
NL86 BNGH 0285 1023 70
BIC-code BNGHNL2G

Echt, 19 december 2017

Verzonden: **22 DEC. 2017**



Uw brief van:

Ons kenmerk: 553012

Uw kenmerk:

Bijlage(n):

Team: Team Kabinet

Behandeld door: O. Wijnhoven

Onderwerp: Beantwoording vraag art. 33 RvO

Telefoonnummer: 0475 – 478 478

Geachte heer Van Gellecom,

Op 2 december 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over schimmelvorming in zwembad In de Bandert.

Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.

Tot ons hebben zich enkele inwoners van onze gemeente gericht met klachten over de hygiëne in het zwembad. Concreet betreft het de doucheruimte welke vol zit met zwarte schimmel die met de week erger zou worden en zich ook uitbreidt richting kleedhokjes. Fysieke inspectie onzerzijds heeft e.e.a. bevestigd. Behalve dat het er onhygiënisch uit ziet, blijkt volgens raadpleging van de website van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu ook dat schimmel schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Het melden van de klachten bij de beheerder van het zwembad (Menswel) door diverse bezoekers heeft nog geen actie opgeleverd.

Aansluitend op deze toelichting had ik dan ook graag antwoord op de volgende vragen:

Vraag 1: Bent u op de hoogte van de situatie zoals bovenstaand beschreven?

Antwoord: De gemeente is reeds in een eerder stadium op de hoogte gesteld van het "verschimmelen" van de kitvoegen.

Vraag 2: Zo nee, zou u zich op de hoogte willen stellen van de problematiek rondom schimmel in de douches van het zwembad?

Antwoord: Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3: Kunt u ons toezeggen om op korte termijn concrete actie te ondernemen om beschreven problematiek op te lossen?

Antwoord: Direct na constatering in november is actie ondernomen en is een technisch adviseur van de kitfabrikant ter plekke geweest. Inmiddels zijn de kitvoegen in het doucheplein vervangen

Vraag 4: Indien dit geen taak is van de gemeente, kunt u dan de beheerder van het zwembad (Menswel) opdracht geven op deze problematiek op korte termijn op te lossen?

Antwoord: Niet van toepassing.

Vraag 5: Wat is de reden van deze problemen in een zwembad dat slechts enkele maanden oud is?


Antwoord: Uit het advies is in ieder geval naar voren gekomen dat een geschikt type kit is toegepast en dat het verschimmelen geen hygiënisch, maar een esthetisch probleem is. Onderzoek naar de reden van het optreden van de schimmelvorming heeft geen duidelijke conclusie opgeleverd. De toegepaste kit voldoet volgens de vereniging van lijmen en kitten (VLK) aan de gestelde eisen. Inmiddels zijn de kitvoegen in het doucheplein vervangen en is het schoonmaakprotocol aangepast, wat deze klacht in de toekomst zou moeten voorkomen.

Vraag 6: Is de schimmel in de douches bij het zwembad schadelijk voor de volksgezondheid?


Antwoord: Nee.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,



drs. G.W.T. van Balkom
secretaris



drs. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester